

Boringen

Tørbrønd



Der stilles krav om at tørbrønden er ført mindst 30 cm over terræn , samt at der er et fast dæksel over tørbrønden.

Rørgennemføringer

Gennemføringer af rør og ledninger skal være vandtætte



Elmåler / Timetæller

Der skal være enten timetæller eller elmåler tilsluttet pumpeanlægget.

For traktorboringer skal der føres bog over hvor mange timer traktoren kører.



Olietanke

Olietanke skal placeres mindst 25 meter fra markvandingsboringer



Nedsivningsanlæg

Som udgangspunkt
150 meter fra
boring



Afstand til mødding og ensilageopbevaing



Ensilage på mark - 150 meter



Plansilo til mødding med fast bund og afløb
- 25 meter

